

Консолидация сетей СНТ «Протва-2»

В ответ на телефонное обращение к сотруднику отдела консолидации сетей компании ПАО «Россети Московский регион» (ранее ПАО «МОЭСК»), филиала Западные электрические сети, обслуживающего территорию, в границах которой расположено СНТ «Протва-2», получено следующее разъяснение.

В настоящее время СНТ «Протва-2» имеет подключение к электрическим сетям «Россети Московский регион» через высоковольтную линию электропередач, находящуюся на балансе СНТ «Березняк», т.е. прямого подключения не имеет.

Компания «Россети Московский регион» не может принять сети СНТ, не имеющие прямого подключения, на баланс. Это обусловлено требованиями к времени восстановления электроснабжения при авариях: по правилам (ПУЭ 7) оно составляет 24 часа, а внутренними регламентами компании простые к ликвидации аварии типа обрывов проводов из-за падения деревьев должны быть устранены не более чем за 2 часа.

В связи с тем, что часть электрической сети на пути к абоненту СНТ «Протва-2» стоит на балансе и обслуживается СНТ «Березняк», компания «Россети Московский регион» не сможет выполнять вышеуказанные временные требования по устранению отключений.

Рекомендация специалиста компании «Россети Московский регион»: подать заявку на консолидацию. Компания заявку приостановит до момента, когда СНТ «Березняк» со своей стороны примет решение о консолидации и подаст собственную заявку. Параллельно рекомендуется проводить работу с СНТ «Березняк», чтобы ускорить принятие решения. После подачи заявки СНТ «Березняк», движение по заявке СНТ «Протва-2» будет возобновлено.